Zaaknummer: 787036
Documentnummer: 868315

ADVIESNOTA EN BESLUIT VOOR HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 18 DECEMBER 2026

VOORSTEL

Een investeringskrediet van € 1.060.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van project ‘Renovatie gemaal Sambeek 114SAM', inclusief nieuwbouw technische vispassage.

PROBLEEMSTELLING

De LTAP-inspecties van januari 2025 brengen tekortkomingen aan het licht in de technisch afgeschreven elektrische installatie/besturingskast en pompen, uit respectievelijk 2002 en 1983. De onderdelen zijn verouderd, vertonen relatief vaak storingen en functioneren niet meer op het beoogde prestatieniveau. Daarnaast zijn maatregelen nodig om het gemaal visveilig en vispasseerbaar te maken.

Er zit vaak vis bij het gemaal, dicht bij de wateraanvoer van de pompen, waardoor vissterfte zichtbaar is zodra de pompen aan gaan. Het gemaal draait regelmatig kort voor onderhoudsdoeleinden en daarnaast enkele keren per jaar tijdens hoge afvoer van de Oeffeltse Raam. In tijden van hoog water op de Maas dient het gemaal om water vanuit de Oeffeltse Raam naar de Sambeekse Uitwatering te verpompen, zo lang er nog geloosd kan worden op de Maas.

Bij gemaal Sambeek is een inlaatvoorziening aanwezig uit 2020, die vanuit de vismigratie opgave ook dienst zou moeten doen als vispassage. Deze inlaatvoorziening werkt onvoldoende op het gebied van vispasseerbaarheid, waardoor voor de vispasseerbaarheid een aanvullende technische vispassage benodigd is.

BEOOGD EFFECT

Herstellen van de bedrijfszekerheid en voldoen aan de huidige stand der techniek, door vervanging van de elektrische installatie/besturingskast, vervanging van de huidige visonveilige pompen met visveilige pompen en de bouw van een technische vispassage.

ARGUMENTEN

1.1 De functionele beschikbaarheid en veiligheid van het watersysteem inclusief gemaal Sambeek wordt gewaarborgd

Door het renoveren van gemaal Sambeek wordt de veiligheid in combinatie met de toekomstige bedrijfszekerheid op het vereiste niveau gebracht.

1.2 Visveiligheid wordt gewaarborgd met nieuwe visveilige pompen

De rapportage 'Gemalenonderzoek Waterschap Aa en Maas' uit 2023, bevestigd de waarneming dat de huidige pompen niet visveilig zijn, met visschade als gevolg.

1.3 Vispasseerbaarheid wordt bewerkstelligd met een technische vispassage

Er is vanuit ecologie geconstateerd dat gemaal Sambeek inclusief bijhorende inlaatvoorziening niet afdoende functioneert op het gebied van vispasseerbaarheid.

KANTTEKENINGEN/RISICO'S

Er zijn op dit moment geen juridische of projectrisico's die aan kredietverlening in de weg staan. De reguliere uitvoerings-, aanbestedings- en projectrisico's worden binnen het project beheerst.

FINANCIËN/SUBSIDIES/PROJECTENBOEK

In de Programmabegroting 2027, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 november 2026, is op basis van de programmering een investeringsvolume doorgerekend in meerjarig kader. Onderhavig project is daarin meegenomen.

PJB-nr.	Projectnaam	Fase	Beslult	Uitgaven/Inkomsten	Totaal	
301	Renovatie gemaal Sambeek	*Voorbereiding/ uitvoering*	-	Uitgaven	€	990.000
				Inkomsten	€	-
Opgenomen in de programmering 2027				**Totaal BRUTO**	**€**	**990.000**
				Totaal NETTO	**€**	**990.000**

Gevraagd krediet/dekking

Het gevraagde investeringskrediet voor het renoveren van het gemaal bedraagt € 1.060.000. Het hogere deel vindt dekking in het doorgerekende investeringsvolume. Naast de interne kosten (eigen uren en rente) worden hiermee de nodige voorbereidingsactiviteiten en de uiteindelijke renovatie bekostigd.

Subsidie/inkomsten

Er is geen sprake van inkomsten.

Effect op de exploitatie

De kapitaallasten worden effectief na oplevering van het renovatieproject en volgens planning is dit vanaf begrotingsjaar 2028. Het effect op de jaarlijkse exploitatielasten voor beheer en onderhoud bedraagt € 13.000 op basis van normkosten.
De financiële consequentie van dit voorstel en de daarbij behorende kostenraming zijn zichtbaar in de bijlagen 1 en 2.

BIJDRAGE DUURZAAM WATERSCHAP

Het watersysteem inclusief gemaal Sambeek draagt bij aan het milieu en aan een duurzaam Waterschap, doordat het oppervlaktewater via het watersysteem wordt getransporteerd naar de water behoevende locaties.
De vrijgekomen materialen worden gerecycled. Hergebruik van specifieke onderdelen is technisch niet haalbaar, doordat de verouderde onderdelen niet uitwisselbaar zijn met de nieuwe installatie.

UITVOERING/VERVOLG

De planning met betrekking tot de renovatie van gemaal Sambeek is globaal als volgt:

- 4e kwartaal 2026 en 1e kwartaal 2027: Aanbesteding
- 2e t/m 4e kwartaal 2027: Uitvoering

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Bijlage 1 Raming (geheim)
Bijlage 2 Financiële paragraaf

VERSIEDATUM

3 november 2026

AB-BESLUIT

Djuma zaaknummer: 787036
Djuma documentnummer: 868315

ONDERWERP:

Investeringskrediet ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van 'Renovatie gemaal Sambeek 114SAM', inclusief nieuwbouw technische vispassage

INVESTERINGSBESLUIT:

IB 2026-35

Het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas;
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 november 2026;
gelet op het bepaalde in de Programmabegroting 2027 van Waterschap Aa en Maas, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 13 november 2026;
gezien het advies van de commissie Watersysteem en waterveiligheid van 26 november 2026;
overwegende

B E S L U I T :

Een investeringskrediet van € 1.060.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van project ‘Renovatie gemaal Sambeek 114SAM', inclusief nieuwbouw technische vispassage.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn openbare vergadering van 18 december 2026,

De secretaris,	De dijkgraaf,
Peter Verlaan	Mario Jacobs