

BIJLAGE 1: Overzicht vergunningssituatie MVI's binnen beheergebied Aa en Maas (peildatum augustus 2021)

Inwerking zijnde MVI's met lozingsvergunning Waterschap										
nr.	naam	Locatie	lozing op	toelichting lozing	capaciteit installatie m3/jaar	max. debiet volgens vergunning	gebouwd?	in werking	RO in vergunning	Toelichting
1	Kumac	Lupineweg 9a te Deurne	a waterloop 2612750 Vreekwijkseloop	via a-waterloop 2613720 naar 2010550 (Aa)	80.000	48.000 m3 / 365 dagen	ja	ja	ja	Overschrijding stikstof totaal in 2020, is aangeschreven, nadien in 2020 verbetering. in 2021 wederom overschrijdingen stikstof totaal. Wordt bestuursrechtelijk opgevolgd.
2	Duurzaam landleven	Nieuwe Steeg 2 te Heeswijk Dinther	a waterloop 2113170 Hazelbergseloop	via a-waterloop 2223250 (Leijgraaf) naar 2011280 (Aa)	72.000	10 m3/uur	ja	nee	ja	Definitieve vergunning voor wijziging lozingspunt ligt ter inzage. Bij bemonsteringen geen overschrijdingen geconstateerd. Wel lag BZV 1x net boven de norm, maar binnen foutmarge. Geen aanschrijving gedaan.
3	Cornelissen	Sassekamp 10 Rijkevoort	c-waterloop	a-waterloop 1080620 (Raam)	60.000	2,5 m3/uur	ja	ja	ja	Maandelijks bemonsterd en daarbij in 2020 een aantal maal een overschrijding van het vergunde ammonium-gehalte aangetroffen. Hier is mondeling voor gewaarschuwd. In 2021 wederom overschrijding. Het waterschap zal nu bestuursrechtelijk optreden. Daarnaast overtredingen bij het bedrijf losstand van de MVI (lozing spuiwater). Hiertegen wordt eveneens bestuursrechtelijk opgetreden.
4	Heijderhoeve	Hoekseweg 1 te Heeswijk Dinther	b-waterloop 03206	via a-waterloop 2113150 (Leijgraaf) naar a-waterloop 211280 (Aa)	25.000	3 m3/uur	ja	ja	ja	Maandelijks bemonsterd en in 2020 geen overschrijdingen op vergunningnormen geconstateerd (1 meting lag op de norm). Gevraagd om verlaging frequentie. In 2021 overschrijding lozingsnorm koper. Hiervoor wordt schriftelijke waarschuwing voorbereid. Er is een MER beoordelingsnotitie opgesteld voor uitbreiding van de lozing. (van 25.000 naar 50.000 m3 per jaar). Na toetsing zullen aanvragen worden ingediend
5	Bleekerheide	Bleekerweg 20 te Heusden (Asten)	via een c-waterloop naar a-waterloop 2870640	via a-water 2870630 naar a-water 2010160 (Aa)	25.000	2m3/uur	ja	ja	ja	Maandelijks bemonsterd en geen overschrijdingen op vergunningnormen geconstateerd. Gevraagd voor verlaging frequentie.
6	Maatschap van Amstel	Hertog Janstraat 53 te Lith	c-waterloop	via a-water 1013800 naar 1048510 Hertogswetering	180.000	11 m3/uur	ja	ja	ja	
7	Melvert Argo	Melvert 5 te Erp	b-waterloop 04498	via a-waterloop 2270270 naar a-loop 2270280 uiteindelijk op 201001 (Aa)	25.000	3 m3/uur	ja	ja	ja	Effluent MVI wordt veel hergebruikt. In 2019 aanpassing van vergunning. Veel hergebruik is geen reden voor wijziging van de vergunning. Wel wijzingen van lozingspunt o.i.d. Graag goed inzicht maken van de wijzigingen
8	terrasmass	Nieuwedijk 15 te Odillapeel	a-waterloop 107031	op a-waterloop 114061 Peelkanaal	200.000	20 m3/uur	ja	ja	ja	bedrijf is overgenomen en wordt op dit moment omgebouwd. Tijdelijk geen lozing.
Bedrijven met lozingsvergunning Waterschap, maar nog geen draaiende installatie										
nr.	naam	Locatie	lozing op	toelichting lozing	capaciteit installatie m3/jaar	max. debiet volgens vergunning	gebouwd?	in werking	RO in vergunning	Toelichting
9	OOO Terminal BV	Oss	c-waterloop Deelenkanaal Oss	Op de Maas komt niet in ons watersysteem	500.000	42 m3/uur	nee	nee	ja	Er is een beoordelingsnotitie MER opgesteld. Op basis hiervan volgt nieuwe aanvraag omgevingsvergunning. Geen nieuwe informatie hierover.
10	Aben	Broeksteen 2 te Wanroij	awaterloop 1082150	awaterloop 1082160 (Raam)	100.000	10 m3/uur	nee	nee	voor lozing riool nee voor lozing opp water ja	Dhr. Aben wacht af tot er een wetswijziging komt waarna het restproduct als kunstmest mag worden afgezet. Dan is het voor hem pas financieel aantrekkelijk om de mestverwerkingsinstallatie te gaan plaatsen en in werking te zetten.
11	Biogas Nistelrode BV (vergunning overgenomen door Jennissen recycling)	Loosbroekseweg 48 te Nistelrode	c-waterloop naar a-waterloop 204084 (Kleine Wetering	Via Kleine Wetering op de Aa	72.000	10 m3/uur	ja	nee	ja	Bedrijfsactiviteiten zijn overgenomen door Jennissen Holding. Vooralsnog geen nieuwe lozingsactiviteiten. Zijn bezig met inrichten van de mestverwerking, verwacht in de loop van 2021 op te gaan starten.
12	Heijderhoeve	Justitieweg 2 te Heeswijk Dinther	c-waterloop naar a-waterloop 2113380	Via 2113380 naar 2113405 (Leijgraaf) naar 211280 (Aa)	25.000	7 m3/uur	nee	nee	ja	Niet in werking, zijn wel bezig, maar nog niet heel concreet, echter vanwege de ervaring zien ze hier toekomst in.
13	Albers	Boekelsebaan 12 te Landhorst	op b-waterloop 00495	naar a water 114061 (Peelkanaal)	25.000	2 m3/uur	nee	nee	ja	Wanneer vergunning voor De Peel 1 Zeeland helemaal klaar is, deze intrekken. Mocht de mestverwerking aan De Peel 1 in Zeeland om een of andere reden niet door kunnen gaan, willen ze de Boekelsebaan 12 graag nog even aanhouden als mogelijke uitwijklocatie. Zodra de mestverwerking aan De Peel 1 daadwerkelijk van start gaat kan de vergunning voor de Boekelsebaan 12 worden ingetrokken.
14	Viako	Rieterdreef ong. te Overloon	op c-waterloop met afvoer naar 114019	naar awaterloop 114056 Lactariabeek. Uiteindelijk de Raam	106.000	12 m3/uur	?	nee	ja	Mest wordt verwerkt, maar geloozd via het drainagesysteem dit is pas recent aangelegd. Dhr. Alders wil eerst kijken hoe dit systeem loopt en bij eventele problemen kunnen overschakelen op lozing op het oppervlaktewater, conform de Watervergunning.
15	Ebbers	Kiekuutweg 1 te Vierlingsbeek	naar a-waterloop 112003 (Sint Jansbeek)		25.000	9 m3/uur	?	nee	ja	Ja op korte termijn gaat hier mee begonnen worden, is zo goed als gerealiseerd.
16	Peeldijk Varkensbedrijf B.V.	Peeldijk 14 te Milheeze	op a-waterloop 261005	dan via 253004 (Essenloopje) naar 253001 Snelle Loop	25.000	5.750 m3/jaar	?	nee	ja	Geen concrete plannen.
17	De Groot Varkenshouderij	Vliegenberg 8 te Holthees	via c-waterloop naar a-waterloop 113006	dan naar 113005 Vierlingsemolenbeek)	25.000	2 m3/uur	nee	nee	ja	De hal is gezet waar dit in moeten komen, maar nog aan het oriënteren voor de installatie.
18	Thomassen varkensbedrijf B.V.	Groesvlaas 5 te Milheeze	Op b-waterloop 00178 naar a-waterloop 253004 Essenloopje	Uiteindelijk de Aa	25.000	3 m3/uur	nee	nee	ja	Binnen 1 a 2 jaar wil hij daarmee gaan opstarten, nu nog niet aantrekkelijk.
19	Coppensfarm	Molenakker 5 / Neerbroek 29 te Boekel	Op a-waterloop 211023 (Zijpsche molenloop)	naar 211001 (Leijgraaf)	25.000	15.000 m3/ 365 dagen	?	nee	ja	Dhr. Coppens heeft hierover recent contact gehad met Wilco van Laarhoven. Deze heeft hem uitstel verleend zodat de vergunning niet wordt ingetrokken. Daarom vindt dhr. Coppens het erg vervelend dat er vanuit het Waterschap nu nogmaals om wordt gevraagd. Hij heeft het druk en kan zijn tijd wel beter besteden. MVI is gerealiseerd.
20	vof Delissen	Oude Dompweg 29 te Elsendorp	via c-waterloop naar a-waterloop 248004	Uiteindelijk de Aa	20.000	6 m3/uur	nee	nee	ja	voorlopig geen installatie, verwerking is te duur, geen concrete plannen.
21	vof Delissen	Hoek 21 te Erp	via c-waterloop naar a waterloop 201001 (Aa)	Uiteindelijk de Aa	20.000	6 m3/uur	nee	nee	ja	voorlopig geen installatie, verwerking is te duur, geen concrete plannen.
22	Van de Ven	Molenhoeve 9a te Nistelrode	via c-waterloop naar a waterloop 204001 (Grote Wetering)	Via Grootte Wetering naar 201001 (Aa)	10.000	6 m3/uur	?	nee	ja	Geen concrete plannen, financieel nog niet aantrekkelijk.
23	MTS Hermans	Vortum Mullum	op a-waterloop 1125120 (Luinbeek) naar a-waterloop 1121340 (Sint Jansloop	Via Sint Jansloop naar de Maas	10.000	3 m3/uur	nee	nee	ja	Geen concrete plannen, financieel nog niet aantrekkelijk.
24	Heijvar B.V.	Laar 21 te Berlicum	op b-waterloop 03211 via a-water 204089	naar 205001 Wamberggsche Beek naar 201001 (Aa)	5.000	5,5 m3/uur	?	nee	ja	Gemeente heeft met omgeving plan bedacht voor aanpassing lokale situatie. Leidt waarschijnlijk niet tot wijziging van de lozingsvergunning wel tot (grote) waterhuishoudkundige aanpassingen. Afwachten tot omgevingsvergunning verleend is en wijziging van het bestemmingsplan (gebiedsvisie) akkoord is. Dhr. Van de Heijden verwacht dat hij in 2021 verder kan met de bouw van de hal en mestverwerkingsinstallatie.
25	Loosagro B.V.	Dintherseweg 71 Loosbroek	Op a-waterloop 204044	naar a-water 204001 (Grote Wetering in Aa	18.250	2 m3/uur	nee	nee	ja	Vergunning kan worden ingetrokken
26	Albers	De Peel 1 Zeeland	a-waterloop 107031	op a-waterloop 114061 Peelkanaal	300.000	10 m3/uur	nee	nee	ja	Definitieve vergunning is verleend. Staat concreet op de planning voor volgend jaar. Op dit moment zijn ze in de afrondende fase om het vergunningentrajact af te ronden.
27	Cleanergy	Straatscheveld Wanroij		Uiteindelijk op de Raam	75000	80 m3/dag	nee	nee	ja	Bedrijf gaat niet meer gebruik maken van deze vergunning. Vergunning kan worden ingetrokken.
28	Pluk	Boekel	op Zijpsche Molenloop	Afvoer naar Leijgraaf	25.000	1,5 m3/uur	nee	nee	ja	Defintieve vergunning is verleend. Binnenkort gaat er gestart worden met de mestverwerking.
29	de Brug	Peelkant 13 te Wanroij			5.000	3.500 m3/ 365 dagen		nee	ja	In nieuwe Wabo-vergunning is geen mestverwerking meer opgenomen. Dit initiatief gaat definitief niet draaien

BIJLAGE 1: Overzicht vergunningssituatie MVI's binnen beheergebied Aa en Maas (peildatum augustus 2021)

Vergunningaanvraag in procedure (ontwerpbeschikking of reactie mer)										
nr.	naam	Locatie	lozing op	toelichting lozing	capaciteit installatie m3/jaar	max. debiet volgens vergunning	gebouwd?	in werking	RO in vergunning	Toelichting
1	MVB Oijen BV	Parallelweg 3 Oijen	op c-waterloop via b-waterloop 03913	afvoer naar a-waterloop 104132 op 104135 (Teeffelse Wetering	100.000		ja	nee	ja	Ontwerpbeschikking is gereed en wordt na overleg met PH op 28-09-2021 aan DB ter ondertekening voorgelegd.
2	Pluk	Nuland			25.000		nee	nee	ja	Mer beoordelingsnotitie is ingediend
3	Heijvar	Berlicum			25.000		nee	nee	ja	zie opm. bij 26
4	Laarbroek	Laarbroek Asten								aanvraag Wabo-vergunning ontvangen met mogelijke MVI nog geen aanvullingen ontvangen
5	Kiekuutweg	Kiekuutweg Vierlingsbeek								aanvraag Wabo-vergunning ontvangen met mogelijke MVI nog geen aanvullingen ontvangen
6	Pater Visser slaan	Pater Visser slaan Veghel								Verzoek voor advisering ontvangen tbv MER met mogelijke MVI, nog geen aanvullingen ontvangen
7	Voorpeel	Voorpeel 5 Odialiapeel								Verzoek voor advisering ontvangen tbv MER met mogelijke MVI, nog geen aanvullingen ontvangen
8	van de Brand B.V.	Bestrikgweg 9 te Lithoijen		afvoer naar a-waterloop 104135 (Teeffelse Wetering	100.000		ja	ja	ja	Vergunning kan worden ingetrokken. Bedrijf gaat uitgebreide mestverwerking niet oppakken
Geweigerde vergunning of aanvraag niet in behandeling genomen										
nr.	naam	Locatie	lozing op	toelichting lozing	capaciteit installatie m3/jaar	max. debiet volgens vergunning	gebouwd?	in werking	RO in vergunning	Toelichting
1	MACE	Landhorst	op a-waterloop 114061 Peelkanaal		500.000			nee	ja	Aanvraag is buiten behandeling gelaten. Installatie wordt waarschijnlijk niet gebouwd
2	BioSpare	Loosbroekseweg 48 te Nistelrode			72.000		nee	nee	ja	Lozing op transportriolering geweigerd
3	Kuunders	Oude Kerkbaan Milheer								aanvraag is buiten behandeling gelaten, onvoldoende gegevens aangeleverd.
4	Veeteeltbedrijf Keldonk	Dieperskant 6 te Keldonk	Op a-waterloop 238001	dan naar 201001 Aa	20.000	lozing op riolering.	?	nee	nee	Geen vergunning van?
MVI met lozingsvergunning RWS										
nr.	naam	Locatie	lozing op	toelichting lozing	capaciteit installatie m3/jaar	max. debiet volgens vergunning	gebouwd?	in werking	RO in vergunning	Toelichting
1	Koolen (Kovemi)	Asten	Op ZW-vaart	Komt niet in ons watersysteem	80.000			nee	nee	installatie binnen beheersgebied A&M maar loost op Zuid-Willemsvaart RWS bevoegde gezag